

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Вятскополянского района и города Вятские Поляны
ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

г. Вятские Поляны

« 29 » марта 2019 г.
16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу/адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а, ул. Тоймен-
ка, 4 на основании: распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города
Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города
Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 9 от 28.02.2019
была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **Кировского областного государ-
ственного профессионального образовательного бюджетного учреждения " Вятско-
Полянский механический техникум"**.

Дата и время проведения проверки:

« 28 » марта 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3

« 29 » марта 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ки-
ровской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Ки-
ровского областного государственного профессионального образовательного бюджетного уч-
реждения " Вятско-Полянский механический техникум" Мельников О.М.
28.02.2019 в 09 час.00 мин.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Порубов Дмитрий Николаевич государственный ин-
спектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору – старший
инспектор ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны.

При проведении проверки присутствовали: директор Кировского областного государст-
венного профессионального образовательного бюджетного учреждения " Вятско-Полянский
механический техникум" Мельников Олег Михайлович

В ходе проведения проверки:

Установлено следующее:

Наименование учреждения: Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение " Вятско-Полянский механический техникум"

Юридический адрес: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а.

Руководитель: Решетников Владимир Юрьевич

Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения: Кировская
область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а, ул. Тойменка, 4.

Класс функциональной пожарной опасности по ст. 32 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ: **Ф4.1**

Содержание зданий и помещений: Территория огорожена металлическим забором, имеются одни въездные ворота. Территория вдоль здания свободна, обеспечивает проезд пожарной техники, кругового проезда не имеется.

Наружное противопожарное водоснабжение: на территории техникума водоисточников не имеется. На расстоянии около 200 м имеется 2 ПГ.

Содержание зданий и помещений:

На территории техникума размещено 6 корпусов:

Корпус №1: год ввода в эксплуатацию- 1954. Здание трехэтажное, 3-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша двускатная, конструкции крыши деревянные, кровля металлическая. Имеются две лестничные клетки, лестничные марши железобетонные. Из лестничных клеток имеются два выхода на чердак через противопожарные люки. Люки заперты, имеется надписи о месте нахождения ключей.

Корпус №2: год ввода в эксплуатацию- 1987. Здание четырехэтажное, 2-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая на битумной основе. Имеются две лестничные клетки, лестничные марши железобетонные. Из северной лестничной клетки имеется выход на крышу через противопожарный люк. Люк заперт, имеется надпись о месте нахождения ключей.

Подвал в корпусе №2 включает себя технический этаж и убежище (защитное сооружение). Из ЗС имеется два выхода: один непосредственно наружу, второй - в общую лестничную клетку. Защитное сооружение (инвентарный номер - 129) 3-го класса, встроенное, вместимостью 500 человек, общей площадью 375 кв. м., общим объемом 1125 куб. м. время приведения в готовность - 12 час.

Корпус №3: год ввода в эксплуатацию- 1987. Здание двухэтажное, 2-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая на битумной основе. По вертикальной металлической пожарной лестнице у наружной стены здания имеется выход на крышу. На первом этаже расположен спортивный зал, помещение преподавателей. Второй этаж: кабинет безопасности жизнедеятельности (№113, 30 чел)

Корпуса 4 и 5 занимает лаборатория двигателей (№115, 30 чел.) Год ввода в эксплуатацию- 1992. Здание одноэтажное, 2-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля мягкая на битумной основе.

Корпус №6 Здание одноэтажное, 3-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша двускатная, конструкции крыши деревянные, кровля шиферная. 1 этаж: гаражный бокс для стоянки автомобилей, помещение материального склада.

Корпуса 1 и 2 на уровне второго этажа соединены переходом. Корпуса 1,3,4,5 пристроены друг к другу и сообщаются между собой.

Отопление: центральное, водяное.

Вентиляция: естественная, в помещениях пищеблока, убежища вентиляция местная принудительная.

Электрооборудование: электропроводка осветительной сети проложена под штукатуркой. Имеется график планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования. Назначен ответственный за электрохозяйство.

Первичные средства пожаротушения: в корпусах 1 и 2 имеется внутренний противопожарный водопровод, всего 24ПК, которые проверены на водоотдачу 17.01.2019 ИП Токарев Г.Ю. Всего 48 огнетушителей, проверены, заведен журнал учета.

Огнезащитная обработка: деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Огнезащитное средство «Миг-09». Огнезащитная обработка проведена ИП Токаревым Г.Ю. Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций проведены 04.07.18.

Разработан и вывешен на видном месте план (схема) эвакуации людей при пожаре и инструкция, определяющие действия персонала при пожаре. Пути эвакуации имеют искусственное и естественное освещение. Аварийное эвакуационное освещение в проходах, служащих для эвакуации людей имеется.

Автоматические пожарные установки: помещения техникума защищены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и оснащены системой оповещения и управления людьми при пожаре (СОУЭ). Из здания школы имеется вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.

Обслуживание АПС и СОУЭ: договор на обслуживание и передачи извещения о пожаре АПС и системы оповещения заключен с ООО «ТСО» №1833/1561 от 01.01.2019. Инструкции по эксплуатации установки, журналы учета ГО и неисправности установок имеются. Инструкция о действиях дежурного персонала в случае поступления сигналов «Тревога», «Пожар», «Повреждение» имеется. Приемно-контрольные приборы и пусковые устройства чистые, клеммные колодки закрыты крышками. Имеется основной ввод 220 В и встроенная в прибор аккумуляторная батарея.

Организация обеспечения пожарной безопасности:

Предоставлен приказ директора «О назначении лица ответственного за противопожарное состояние объекта», назначено ответственное лицом за противопожарное состояние школы и прилегаю-

шей территории, за состояние первичных средств пожаротушения. Приказом директора «О противопожарном режиме в учреждении» запрещено хранение ЛВЖ, сжигание травы и мусора, курение в помещениях и на территории, определен порядок проведения огневых работ, порядок обесточивания электрооборудования после окончания рабочего дня, порядок действий при возникновении пожара, порядок проведения противопожарных инструктажей. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по пожарной безопасности, проводятся практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара. С работниками 2 раза в год проводится инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журнале. Разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей при пожаре и инструкция, определяющие действия персонала при пожаре. Предоставлены удостоверения о прохождении ПТМ начальником АХД (№021/ПТМ от 25.01.19)

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ пп	Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Вятско-Полянский механический техникум" Мельников Олег Михайлович
29.03.2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего(их) проверку)